



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Предписание № 2-22-341/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 10 Приморского района Санкт-Петербурга**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя

органа

г. Санкт-Петербургу от 23 мая 2017 года № 2-22-341

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 июня по 29 июня 2017 года Вакула Ольгой Викторовной старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания дошкольного
образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки дом
31

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПП
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с

Зв.м. по АХР Дементьев К.В.

Д.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Все помещения (за исключением помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток) | ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ | 01.05.2018 | |

| | | | | | |
|----|---|---|---|------------|--|
| | детского сада не оборудованы автоматической установкой пожарной безопасности | детского сада не оборудованы модульной водяной пожарной безопасности | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 31, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибен» п. 6.1. | | |
| 2. | Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника в кладовой сухих продуктов, расположенной на 1-ом этаже в помещении пищеблока | эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника в кладовой сухих продуктов, расположенной на 1-ом этаже в помещении пищеблока | пп. в, п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390). | 01.05.2018 | |
| 3. | Допускается загромождение лестничной площадки на уровне 1-го этажа оборудованием (холодильником) | загромождение лестничной площадки на уровне 1-го этажа оборудованием (холодильником) | пп. б, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390). | 01.05.2018 | |
| 4. | В помещениях подвала допускается размещение помещения с горючими материалами (прачечной) | размещение помещения с горючими материалами (прачечной) | ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 31, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибен» п. 6.3. | 01.05.2018 | |
| 5. | Выход из помещений подвала в лестничную клетку детского сада не оборудован противопожарными дверями 1-го типа | выход из помещений подвала в лестничную клетку детского сада не оборудован противопожарными дверями 1-го типа | ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные | 01.05.2018 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 31, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибеон» п. 6.5. | | |
|--|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» 06 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Особокая С.М. зв. ведущий специалист

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



Особока
(подпись)

« » 20 г.