



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района
Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Предписание № 2-22-342/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 10 Приморского района Санкт-Петербурга
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического
лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа

г. Санкт-Петербургу от 23 мая 2017 года № 2-22-341
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 июня по 29 июня 2017 года Вакула Ольгой Викторовной старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания дошкольного
образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Савушкина дом 24, литер
А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПП
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Заведующей АУП Якошиной И.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение кабинета заведующей, расположенное на 1-ом этаже, не оборудовано системой	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический	01.05.2018	

	автоматической пожарной сигнализации –	регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	
2.	Отсутствует перегородка, разделяющая помещение кладовой, расположенной на 1-ом этаже, от музыкального зала с соответствующим типом заполнения проема (отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.05.2018
3.	Все помещения (за исключением помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток) детского сада не оборудованы автоматической модульной установкой водяного пожаротушения	ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 24, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибеон» п. 6.1.	01.05.2018
4.	Помещения, расположенные в подвале, вне зависимости от назначения и категории помещения по пожарной опасности, не оборудованы автоматической установкой пожаротушения	ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения	01.05.2018

		детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 24, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибеон» п. 6.2.	
5.	В помещениях подвала допускается размещение помещений с горючими материалами	ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 24, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибеон» п. 6.3.	01.05.2018
6.	Для помещений производственного и складского назначения (кладовые, прачечная), не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны, и не обозначены на дверях помещений	п.1 ч.2 ст. 1; п.2 ч.1 ст.6, ст. ст. 21, 22, 23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2, СП 12.13130.2009, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20.	01.05.2018
7.	Выходы в коридоры 1-го и 2-го этажей из всех административных помещений, помещения пищеблока и групповых не предусмотрены через противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI30	ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 2, ст. 78; Специальные технические условия отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга по	01.05.2018

		адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 24, литер А, пом. 1-Н, разработанные ООО «Центр оценки Сибеон» п. 6.12.		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Вакула Ольга Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«19» 06 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Севская О.И.
заведующий ТЭДОУ МО

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

Севский

(подпись)

« » 20 г.