

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10

Приморского района Санкт-Петербурга

(полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

(ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга)

ОГРН/1077847567192

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

ОКВЭД **80.10.1**
основной

2.

ОКВЭД
дополнительный

Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации

ОКФС (13)

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетные учреждения

ОКОПФ (72)

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
объекта

Заведующий

Осовская Светлана Иосифовна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812)430-62-96

Факс (812)430-62-96

E-mail объекта | det-sad10@yandex.ru

Юридический адрес объекта

197342

Санкт-Петербург, наб. Чёрной речки, дом 31, лит «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

197183

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 24
, лит «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Приморского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197374

Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

ВРИО главы администрации

Приморского района Санкт-Петербурга, Никоноров Алексей Владимирович

Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации

Тел. (812) 496-48-27

Факс (812) 576-82-82

E-mail руководителя вышестоящей организации

tuprim@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга						
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 24, лит «А»						
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	708,9 кв.м.						
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	2 этажа+ цоколь						
Кадастровый номер объекта	78:	34:	041	42	02:	36	71
Категории обслуживаемых инвалидов: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.							Дети (3-7 лет)
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.							нет
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет						

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			Примечание		
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения)	«Соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»		Нормативное значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										

1.1 Пути пешеходного движения						
Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
				Ширина пешеходных путей «К»	м	Не менее 1,2
				Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	Не более 0,015
				Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да	п. 4.1.7, рис.Д.5
				Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	п. 4.1.8, рис.Д.5
				Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	п. 4.3.4, рис.Д.4
					нет	
					нет	
1.2 Наружные лестницы						
Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	
				Высота ступеней «О», «С»	м	
				Ширина марша лестниц «О»	м	
				Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	
				Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	
				Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	
				Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	
				Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	
1.3 Пандусы: стационарные						
Пандусы: стационарные	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		
				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	
				Ширина между поручнями «К»	м	
				Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
Пандусы: стационарные	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).		
					Ширина между поручнями «К»	М		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	М		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)							
Пандусы инвентарные	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Ширина пандуса «К»	М		
					Уклон пандуса «К»	(%).		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением							
Подъемные платформы	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)			
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		
2.5	Подъемники мобильные							
Подъемники мобильные	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					«К»	наличие		
2.6	Входные площадки							
Название зоны	1	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	СП 35-101-2001,

					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.3.17
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3
2.7 Входные тамбуры									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			
					Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014	
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Контрастные полосы	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
2.10 Вестибюли общественных зданий									
	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м			
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие			
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			

Пути движения внутри здания											
3											
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				м	1,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1
	Коридоры, переходы в другие здания										
				Ширина «К»							
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				м	0,8	Не менее 0,9	п. 5.2.4
	Название зоны										
				Ширина «К»							
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»				0,014		Не более 0,014	п. 5.2.4
				Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»			наличие	да			п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы										
	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
	Название зоны										
				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				0,15		0,13 - 0,17	
				Высота ступеней «О», «С»				0,9		0,85-0,92	п. 5.2.15
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				0		0,27-0,33	
				Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»				нет			
				Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»							
				Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»				1,10		Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»				-		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»			соответствие	да			п. 5.2.9
3.4	Пандусы стационарные										
	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				м			
	Пандусы стационарные										
				Высота одного подьема «К»							
				Уклон «К»				%			
				Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»				%			
				Ширина пандуса «К»				м			

					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	М			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	М			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М			
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	М			
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	соответствие			
					«О», «К», «С», «Г», «У»				
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	1	1	1					
	Пандусы инвентарные	1							
					Ширина пандуса «К»	М	0,15		ГОСТ Р 51261-2017
					Уклон пандуса «К»	%	8		СП 59.13330.2020
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0					
	Подъемные платформы	0							
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М			
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М			
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0					
	Подъемники мобильные	0							
					«К»	наличие			
3.8	Лифты								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина кабины «К»	М			
					Глубина кабины «К»	М			
					Ширина дверного проема «К»	М			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие			

					около прилавков для сервирования блюд;				М	Не менее 0,9	п.7.4.7
					между столами в ресторане.				М	Не менее 1,2	п.7.4.7
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»»			наличие		Не менее одного места	п.7.4.6
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»»			кв.м.		Не менее 3,0	п.7.4.6
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»»			наличие			п.7.4.3
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов	0	0	0					М		
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»»			М			
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»»			М			
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»»			наличие			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»»			соответствие			
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»»			соответствие			
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)			кв. м.			
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»»			М			
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0	0					М	Не менее 0,9	п.7.6.7
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»»			%		8	п.7.6.7
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»»			М		0,7	п.7.6.7
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»»					0,9	п.7.6.7
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов			соответствие			п.7.6.2

5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)- отсутствует			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Универсальная кабина	0	0						
				Ширина «К»		М			
				Глубина «К»		М			
				Ширина двери кабины «К»		М			
				Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»		М			
				Опорные поручни «О», «К»		наличие			
				Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие			
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие			
				Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»		М			
5.3	Кабины душевые закрытые								
	Кабины душевые закрытые	0	0						
				Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»		соответствие			
				Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»		соответствие			
				Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»		соответствие			
				Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настенными поручнями		наличие			
				- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»		наличие			
				Размеры кабины в плане: ширина «К»:		М			
				Глубина «К»		М			
				Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К»,		наличие			

АВТОСТОЯНКИ						
6	Места для парковки автомобилей инвалидов		оборудования (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»			
6.1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м
					Ширина зоны для парковки «К»	м
					Длина зоны для парковки «К»	м
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

8(921)643-79-46

телефон

Зам. зав. по АХР

Должность

Дёмина Н.В.

ФИО

(подпись)

Согласовано:

8(950)042-38-18

Заведующий

Должность руководителя обследованного

объекта

Осовская С.И.

ФИО

(подпись)

«02» 12. 2021 г.

«02» 12. 2021 г.